


УТВЕРЖДЕНО  
в новой редакции  
Советом Некоммерческого  
Партнерства  
в области энергетического  
обследования «РусЭнергоАудит»  
Протокол №8 от 24 января 2011 года  
Председатель Совета Партнёрства



Е.В. Решетов

**ПРАВИЛА 2**  
**РАСЧЕТА ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ**  
**ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ**  
**ОРГАНИЗАЦИИ**  
**В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО**  
**ОБСЛЕДОВАНИЯ**

(с показателями)

г. Ярославль  
2011г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. №261-ФЗ, ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. №315-ФЗ, другими нормативными актами в области энергетического обследования и Уставом Некоммерческого Партнерства в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит» (далее - Партнерство, НП «РусЭнергоАудит»).

1.2. Настоящие Правила являются обязательным документом для членов Партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

1.3. Расчет потенциала энергосбережения производится по итогам энергетического обследования объектов юридического лица или индивидуального предпринимателя, продукции, технологического процесса, а также иных объектов, подлежащих энергетическому обследованию.

## **2. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ**

2.1. Для определения энергетической эффективности деятельности предприятия (организации, учреждения и т.д.) а также оценки энергосберегающего потенциала необходимо проведение энергетического обследования.

2.2. Для оценки потенциала энергосбережения необходимо:

- определить нормативное потребление энергоносителей и воды;
- осуществить сбор данных характеризующих фактические объемы потребления энергоносителей и воды;
- провести сравнительный анализ данных нормативного и фактического потребления энергоносителей и воды.

2.3. Оценка потенциала энергосбережения подразделяется на следующие этапы:

1. Осуществляется сбор и обобщение сведений об объекте энергопотреблении (перечне отапливаемых зданий и их геометрические характеристики, перечень технологического оборудования и режим его эксплуатации, подсобные энергопотребляющие объекты и т. д.). Правильное проведение указанного этапа имеет существенное значение, поскольку неточное или неполное предоставление первичных данных может значительно повлиять на точность итогового результата.

2. Проводится расчет нормативного энергопотребления объектом за отчетный период или же за отчетный год.

3. Производится сбор данных о фактическом потреблении энергоносителей и воды полученные за отчетный период или отчетный год.

4. Для каждого вида энергоносителя и воды сравнивается величина фактического расхода с нормативным расходом, полученным за анализируемый период. Разность между указанными расходами характеризует потенциал экономии для каждого вида энергоносителя и воды. Нормы расхода энергоносителей представлены в приложении 1 к настоящим правилам.

### **3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

3.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Советом Партнерства и подлежат применению после приобретения Партнёрством статуса саморегулируемой организации, и действуют неопределённый срок.

3.2. Внесение изменений в настоящие Правила, принятие решения о признании их утратившими силу, осуществляется на основании решения Совета Партнёрства.

Приложение  
к Правилам 2 расчёта  
потенциала энергосбережения  
членами саморегулируемой организации  
в области энергетического обследования  
(Нормы расхода энергоносителей)

Нормы расхода воды

№	Потребители	Единица	Норма расхода воды, л/сут. общая (в т. ч. горячая)	горячая вода при 55 °С
1	2	3	4	5
1	Общежития: - с общими душевыми - с душами во всех жилых комнатах - с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания	1 житель 1 житель 1 житель	85 110 140	50 60 80
2	Санатории, дома отдыха: - с ванными при всех жилых комнатах - с душами при всех жилых комнатах	1 житель	200 150	120 75
3	Поликлиники, амбулатории	1 больной в смену	13	5,2
4	Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей: - со столовыми, работающими на полуфабрикатах - со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами	1 ребенок	21,5 75	11,5 25
	С круглосуточным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах	1 ребенок	39	21,4
	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами	1 ребенок	93	28,5
5	Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): - со столовыми, работающими на сырье, прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами - со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных, прачечных оборудованных автоматическими стиральными машинами	1 место	130 55	40 30
6	Административные здания	1 работающий	12	5
7	Учебные заведения (высшие и средние) с душевыми в спортивных залах и буфетами, реализующими готовую продукцию	1 учащийся и 1 преподаватель	17,2	6
8	Лаборатории высших, средних специальных заведений	1 прибор в смену	224	112
9	Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими: - на полуфабрикатах, - то же с продленным днем	1 учащийся и 1 преподаватель	10 12	3 3,4
10	QTY с душевыми при гимнастических залах и столовыми	1 учащийся и 1 преподаватель	20	8
11	Школьные интернаты с помещениями: - учебными (с душевыми при спортзалах) - спальными	-//-1 место	9 70	2,7 30
12	Предприятия общественного питания: для приготовления пищи, реализуемой - в обеденном зале - продаваемой на дом	1 условное блюдо	16 14	12,7 11,2
13	Клубы		8,6	2,6

14	Стадионы и спортзалы: для зрителей для физкультурников (с приемом душа) для спортсменов (с учетом приема душа)	1 место 1 физкультурник 1 спортсмен	3 50 100	1 80 60
15	Плавательные бассейны: пополнение бассейна - для зрителей - для спортсменов (с учетом приема душа)	% вместимости бассейна 1 место 1 спортсмен	10 3 100	1 60

**Удельные тепловые характеристики зданий административных, лечебных, культурно-просветительных, детских учреждений**

Потребители	Объем здания, тыс. м <sup>3</sup>	$q_0$ при -30 оС, Вт/(м <sup>3</sup> ·°С) [ккал/(ч·м <sup>3</sup> ·°С)]	
		отопление $q_0$	вентиляция $q_e$
Административные здания	до 5	0,50 (0,43)	0,10 (0,09)
	до 10	0,44 (0,38)	0,09 (0,08)
	до 15	0,41 (0,35)	0,08 (0,07)
	более 15	0,37 (0,32)	0,19 (0,16)
Клубы	до 5	0,43 (0,37)	0,29 (0,25)
	до 10	0,38 (0,33)	0,27 (0,23)
	более 10	0,35 (0,30)	0,23 (0,20)
Школы	до 5	0,45 (0,39)	0,10 (0,09)
	до 10	0,41 (0,35)	0,09 (0,08)
	более 10	0,38 (0,33)	0,08 (0,07)
Высшие учебные заведения и техникумы	до 10	0,41 (0,35)	
	до 15	0,38 (0,33)	0,12 (0,10)
	до 20	0,35 (0,3)	0,09 (0,08)
	более 20	0,28 (0,24)	0,09 (0,08)
Лабораторные корпуса	до 5	0,43 (0,37)	1,16(1,00)
	до 10	0,41 (0,35)	1,11(0,95)
	более 10	0,38 (0,33)	1,05 (0,90)
Общежития	до 3	0,49 (0,42)	
	от 3-5	0,44 (0,38)	-
	от 5-10	0,4 (0,35)	
	от 10-15	0,36(0,31)	
	от 15-20	0,33 (0,28)	
Предприятия общественного питания, фабрики-кухни	до 5	0,41 (0,35)	0,81 (0,70)
	до 10	0,38 (0,33)	0,76 (0,65)
	более 10	0,35 (0,30)	0,70 (0,60)
Гаражи	до 2	0,81 (0,70)	
	до 3	0,74 (0,60)	
	до 5	0,64 (0,55)	
	более 5	0,58 (0,50)	0,81 (0,70)

**Нормативная температура воздуха внутри помещения**

Наименование учреждения	
Гостиницы, общежития, административные здания	18-20
Высшие и общие специальные учебные заведения, общеобразовательные школы, школы-интернаты, лаборатории, предприятия общественного питания, клубы, дома культуры	16
Театры, магазины, пожарные депо	15
Кинотеатры	14
Гаражи	10
Детские сады, ясли, поликлиники, амбулатории, диспансеры, больницы	20
Бани	25

\* Внутренняя температура воздуха принята по данным проектов общественных зданий и учреждений обслуживания населения.

\* При отсутствии сведений о назначении общественных зданий расчетную температуру внутреннего воздуха для них принимают 18 °С.

### Удельные расходы энергоносителей (Англия)

Потребитель	Значения удельного энергопотребления (УЭП), кВт'ч/м <sup>2</sup>			
	<i>хорошее</i>	<i>среднее</i>		<i>плохое</i>
<i>Учреждения высшей школы:</i> -университеты; -жилые помещения; -лекционные помещения; -колледжи.	<325 <230 <190 <230	325-355 230-315 190-260 230-280		
<i>Здания системы здравоохранения:</i> -больницы < 20000 м <sup>2</sup> ; -больницы > 20000 м <sup>2</sup> ; -стационары; -жилые помещения.	<550 <700 <550 <450	550-700 700-1000 550-1000 450-1000		>710 >780 >650 >560
<i>Общественные места:</i> -театры; -кинотеатры.	<600 <650	600-900 650-780		>900 >780

### Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий

№/п	Общественные здания	Единица измерения	Удельная нагрузка	Расчетные коэффициенты	
				cos F	tgF
I	<i>Учреждения образования</i>				
	Общеобразовательные школы:				
1	с электрифицированными столовыми и спортзалами	кВт/учащийся	0,25	0,95	0,38
2	без электрифицированных столовых и спортзалами	кВт/учащийся	0,17	0,92	0,43
3	с буфетами без спортзалов	кВт/учащийся	0,17	0,92	0,43
4	без буфетов и спортзалов	кВт/учащийся	0,15	0,92	0,43
5	Профессионально-технические училища со столовыми	кВт/учащийся	0,46	0,8-0,92	0,75-0,43
6	Детские дошкольные учреждения	кВт/место	0,46	0,97	0,25
II	<i>Предприятия общественного питания</i>				
	Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест:				
7	до 400 к	кВт/мест	1,04	0,98	0,2
8	свыше 500 до 1000	кВт/ место	0,86	0,98	0,2
9	свыше 1100	кВт/ место	0,75	0,98	0,2
	Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных мест:				
10	до 100	кВт/ место	0,9	0,95	0,33
11	свыше 100 до 400	кВт/ место	0,81	0,95	0,33
12	свыше 500 до 1000	кВт/ место	0,69	0,95	0,33
13	свыше 1100	кВт/ место	0,56	0,95	0,33

III	Учреждения культуры и искусства				
	Кинотеатры и киноконцертные залы:				
14	без кондиционирования воздуха	кВт/место	0,12	0,95	0,33
15	с кондиционированием воздуха	кВт/ место	0,14	0,92	0,43
16	Клубы	кВт/место	0,46	0,92	0,43

Примечание:

1. В удельной нагрузке пп. 5, 6 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.
2. Удельная нагрузка пп. 11 — 17 не зависит от наличия кондиционеров.
3. В удельной нагрузке пп. 7 — 9 нагрузка пищеблоков не учтена. Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать, как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест, рекомендованного СНиП для соответствующих зданий.
4. Для предприятий общественного питания при промежуточном числе мест удельные нагрузки определяются интерполяцией.

#### Нормируемые значения показателей качества электрической энергии

№/п	Наименование показателя	Допустимое значение	
		нормальное	максимальное
1 2	Установившееся отклонение напряжения $SU_y, \%$ Размах изменения напряжения, $SU_t \%$	$\pm 5$	$\pm 10$
3	Доза фликера, отн. ед.: кратковременная $PS_t$ длительная $PL_t$	-	1,38; 1,0 1,0; 0,74

#### Удельное сопротивление кабелей с алюминиевыми жилами

Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Активное сопротивление (Ом/км) при напряжениях	
	до 1000 В	6,10 кВ
3x4	9,61	-
3x6	6,46	-
3x10	3,87	2,94
3x16	2,42	1,85
3x25	1,55	1,17
3x35	1,11	0,859
3x50	0,775	0,592
3x70	0,555	0,429
3x95	0,408	0,312
3x120	0,324	0,245
3x150	0,258	0,194
3x185	0,21	0,162
3x240	0,16	-

Параметры двухобмоточных понижающих трансформаторов

Тип трансформатора	S <sub>ном</sub> , кВА	ДР <sub>хх</sub> , кВт	ДР <sub>кз</sub> кВт	I <sub>хх</sub> , %	U <sub>к</sub> , %
ТМ-5/10	5	0,09	1,165	10	5,5
ТМ-10/10	10	0,14	0,335	10	5,5
ТМ-10/6	10	0,105	0,335	10	5,5
ТМ-20/10	20	0,22	0,6	10	5,5
ТМ-20/6	20	0,155	0,515	9,5	4,5
ТМ-25/10	25	0,125	0,69	3,2	4,7
ТМ-25/6	25	0,125	0,69	3,2	4,7
ТМ-40/10	40	0,18	1	3	4,7
ТНЗ-40/10	40	0,15	0,85	3	4,5
ТМ-40/6	40	0,24	0,88	4,5	4,5
ТМ-63/6	63	0,36	1,47	4,5	4,7
ТМ-63/10	63	0,265	1,47	2,8	4,7
ТМ-100/10	100	0,365	2,27	2,6	4,7
ТМ-100/6	100	0,365	2,27	2,6	4,7
ТМ-180/6	180	1	4	6	5,6
ТМ-250/10	250	1,05	4,2	3,68	4,7
ТМ-320/6	320	1,35	4,85	5,5	4,5
ТМ-320/10	320	1,9	6,2	7	5,5
ТМ-400/10	400	1,08	5,9	3	4,5
ТМ-560/10	560	2,5	9,4	6	5,5
ТМ-630/10	630	1,68	8,5	3	5,5
ТМ-750/10	750	4,1	11,9	6	5,5
ТМ-1000/6	1000	2,75	12,3	1,5	8
ТМ-1000/10	1000	2,45	11,6	2,8	5,5
ТМ-1600/10	1600	3,3	18	2,6	5,5
ТМ-2500/10	2500	4,6	23,5	1	5,5

Постоянные для различных условий эксплуатации светильников

№/п	Характеристика пылевыведения	Рабочее помещение	Общие условия	в с	у с	t <sub>с</sub> , ч
1	Умеренное	Кабинеты и рабочие помещения общественных зданий, лабораторий	Благоприятные	0,05	0,95	10000
			Неблагоприятные	0,15	0,85	9000

Коэффициенты управления освещением

<i>Коэффициент эффективности автоматизации управления</i>	
<b>Уровень сложности системы автоматического управления освещением</b>	<b>Кэ.а</b>
Контроль уровня освещенности и автоматическое включение и отключение системы освещения при критическом значении E	1,1-1,15
Зонное управление освещением (включение и отключение освещения дискретно, в зависимости от зонного распределения естественной освещенности)	1,2-1,25
Плавное управление мощностью и световым потоком светильников в зависимости от распределения	1,3 - 1,4



естественной освещенности		
<i>Коэффициент потерь в ПРА различной конструкции</i>		
Тип лампы	Тип ПРА	КПРА
ЛБ	Обычный электромагнитный	1,22
	Электромагнитный с пониженными потерями	1,14
	Электронный	1,1
КЛ	Обычный электромагнитный	1,27
	Электромагнитный с пониженными потерями	1,15
	Электронный	1,1
ДРЛ, ДРИ	Обычный электромагнитный	1,08
	Электронный	1,06
ДНаТ	Обычный электромагнитный	1,1
	Электронный	1,06

#### Норма расхода условного топлива для котлоагрегатов

Тип котлоагрегата	Норма расхода условного топлива для котлоагрегатов на номинальной нагрузке, кг у. т. / ГДж			
	Газ	Жидкое топливо	Каменный уголь	Бурый уголь
<b>Паровые</b>				
ДКВР4-13	37,9 (158,7)	38,2 (160,1)	41,7 (174,6)	45,1 (189)
ДКВР2,5-13	38,3 (160,3)	38,3 (160,4)	41,9 (175,4)	45,2(189,2)
ДКВ4-13	38,8 (162,5)	40 (167,4)	45,3 (189,6)	
ДКВ2-13	38,9 (163)	39,9(167,7)	45,3 (190)	
ДЕ16-14	37,6 (157,5)	38,8 (162,6)		
ДЕ4-14	38,2 (160,1)	39,1 (163,9)	42,6 (178,3)	42,9 (179,6)
КЕ2,5-14			42,6(178,3)	42,9 (179,6)
ШБА3	39,3 (164,5)	40,1 (168)	41,9 (175,5)	44,7(187,2)
	40,4 (169,5)	42 (176)	45,4 (190,2)	46,8 (196)
КРШ-4				
	40,4 (169,4)			
ВВД4-13	37,5 (157,1)	38,3 (160,5)		
	40,4 (169,3)	40,5 (170)		
Е1/9 Е0,8/9 Е0,4/9	39,6 (166)	41,6(174,1)	47,6 (199,4)	48,7 (204)
ТМ31/8	40,7 (170,6)		62 (260)	
ММ30,6/8	40,8 (170,8)		62,3 (261)	
ВГД28/8	40,7 (170,4)		59,8 (250,5)	
МЗК	41,9(175,7)	43 (180,1)		
<b>Водогрейные</b>				
КВТМ6,5, КВТС6,5, КВТС4, КВГМ4	37,5 (157,3)	39,3 (164,8)	41,6 (174,2)	41,7(175)
ТВГ	40,1 (168)	41,6(174,2)		

Влияние давления в системе и диаметра отверстия  
на величину утечек воды и пара

Давление в системе (ата)	Утечки воды через отверстие площадью 1 мм (л/час)	Утечки пара через отверстие, площадью 1 мм (кг/час)
2	33	0,73
3	47	1,1
4	56	1,35
5	66	1,7
6	75	2,1
7	81	2,4
8	88	2,75
9	94	3,0
10	100	3,4

Нормируемые показатели освещения основных бюджетных организаций,  
вспомогательных зданий

Вид помещения	Плоскость (Г — горизонтальная, В — вертикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота плоскости над полом	Норма освещенности при	
		комбинир. освещения, лк	общем освещении, лк
1	2	3	4
<i>Здания управления, конструкторских и проектных организации, научно-исследовательских учреждений</i>			
1. Кабинеты и рабочие комнаты, проектные кабинеты	Г-0,8	400/200	300
2. Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро	Г-0,8	600/400	500
3. Машинописные и машиносчетные бюро	Г-0,8	500/300	400
4. Читальные залы	Г-0,8	400/200	300
5. Помещения записи и регистрация читателей	Г-0,8	400/200	300
6. Читательские каталоги	В — фронт карточек	-	200
7. Лингафонные кабинеты	Г-0,8	-	200
8. Помещения тематических выставок новых поступлений	Г-0,8	-	200
9. Книгохранилища и архивы, помещения фонда открытого доступа	В-1 (на стеллажах)	-	75
10. Переплетно-брошюровочные	Г-0,8	-	200
11. Помещения для электрофотографирования, светокопирования и микрофотографирования	Г-0,8		200
12. Помещения офсетной печати:			
а) редакционно-оформительское отделение	Г-0,8	750/400	500
б) отделение подготовки и изготовления печатных форм	Г-0,8	-	200
в) печатное отделение	Г-0,8	-	300
13. Макетные, столярные и ремонтные мастерские	Г-0,8	750/200	300
14. Помещения для работы с	В-1,2 (на экране)		200

дисплеями и видеотерминалами, дисплейные залы	дисплея)		
	Г-0,8	750/300	400
15. Конференц-залы, залы заседаний	Г-0,8	-	200
16. Кулуары (фойе)	Пол		150
17. Лаборатории органической и неорганической химии, препаратормские	Г-0,8	750/300	300
18. Аналитические лаборатории	Г-0,8	1000/300	400
19. Весовые	Г-0,8	750/300	300
20. Термостатные, лаборатории: термические, физические спектрографические, стилометрические, фотометрические, микроскопные, рентгеновские, рентгеноструктурного анализа, механические и радиоизмерительные, электронных устройств	Г-0,8	750/300	300
21. Фотокомнаты, дистилляторные, стеклодувные	Г-0,8	-	200
22. Архивы проб, хранение реактивов	8-1	-	100
23. Моечные	Г-0,8	-	300
<i>Общеобразовательные школы и школы-интернаты, профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные заведения</i>			
24. Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории, лаборантские	В - на середине доски Г-0,8 на рабочих столах и партах		500 300
25. Кабинеты информатики и вычислительной техники	В-1,2 (на экране дисплея) Г-0,8	750/300	200 400
26. Кабинеты технического черчения и рисования	В - на доске Г-0,8 на рабочих столах		500
27. Мастерские по обработке металлов и древесины	Г-0,8	-	300
28. Инструментальная комната мастера-инструктора	Г-0,8	-	200
29. Кабинеты обслуживающих видов труда для девочек:			
а) по обработке тканей (шитье)	Г-0,8	500/300	400
б)кулинария	Г-0,8	-	300
30. Спортивные залы	Пол	-	200
	В — на уровне 2 м от пола с обеих сторон на дольной оси помещения		75
31. Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые	Г-0,8	-	50
32. Крытые бассейны	Г-на поверхности воды	-	150
33. Актвые залы, киноаудитории	Пол	-	200
34. Эстрады актовых залов	В-1,5	-	300

35. Кабинеты и комнаты преподавателей	Г-0,8	-	200
36. Рекреации	Пол	-	150
Театры, кинотеатры, клубы			
37. Зрительные залы клубов, фойе театров	Пол	-	200*
38. Выставочные залы	Г-0,8	-	200*
39. Комнаты кружков	Г-0,8	-	300
Детские дошкольные учреждения			
40. Приемные	Г-0,8	-	200
41. Раздевальные	Пол	-	200
42. Групповые, игральные, столовые, комнаты для музыкальных и гимнастических занятий	Г-0,5		200
43. Спальные, веранды	Г-0,5	-	75
44. Изоляторы, комнаты для заболевших детей	Г-0,5	-	150

## Нормы освещения гаражей

Помещения и производственные участки	Плоскость нормирования освещенности и ее высота от пола, м	Разряд зрительной работы	Освещенность, лк	
			при комбинированном освещении	при общем освещении
1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	Пол	Va	300	200
2. Ежедневное обслуживание автомобилей	B — на машине	VIIIa	-	75
3. Мойка и уборка автомобилей	Пол	VI	-	150
4. Осмотровые канавы	Г — низ машины	VI	-	150
5. Отделения: моторное, агрегатное, механическое, электротехническое, и приборов питания	Г-0,8	VIa	750	300
6. Ремонт аккумуляторов	Г-0,8	VI6	500	200
7. Кузнечное, сварочно-жестяничное, медницкое, краскоприготовительное, окрасочное отделения	Г-0,8	VI6	500	200
8. Столярное и обойное отделения	Г-0,8	Va	300	200
9. Ремонт и монтаж шин	Г-0,8	Va	300	200
10. Помещения для хранения автомобилей	Пол	VIII	-	20
11. Открытые площадки для хранения автомобилей	Пол	XII		5
12. Склады	Пол	VIII	-	75
13. Вспомогательные здания и санитарно-бытовые помещения	Пол	VIII	-	75
14. Здравпункты, залы собраний. Столовые. Красные уголки, помещения для отдыха	Г-0,8	Va	300	300
15. Кабинеты и рабочие комнаты	Г-0,8	Va	300	300
16. Коридоры, проходы, переходы	Пол	VIII	-	50
17. Проезды автомобилей на территорию здания	Пол	-	-	2

Коэффициенты использования установленной мощности (*K<sub>и</sub>*)  
электрооборудования

№ п/п	Наименование электрооборудования	<i>K<sub>и</sub></i>
1	Котлы пищеварочные, сковороды	0,7
2	Электроплиты	0,6
3	Оборудование для кипячения, подогрева жидкостей	0,5
4	Электромармиты, кофемолки	0,8
5	Машины для очистки и нарезки овощей	0,8
6	Машины для измельчения мяса, нарезки гастрономических продуктов, хлеба и т.д.	0,7
7	Месильные машины	0,9
8	Автомат газированной воды	0,4-0,45
9	Машины контрольно-кассовые	0,25-0,4
10	Машины посудомоечные	0,8
11	Транспортер	0,2-0,25
12	Холодильное оборудование	0,6
13	Лифт грузовой, пассажирский	0,7
14	Таль электрическая	0,25
15	Упаковочные машины	0,3-0,4
16	Станок для перемеривания и бракиража тканей	0,8
17	Моечная машина витрин, промышленный пылесос	0,8
18	Катки сушильно-гладильные	0,8
19	Электромеханический пресс для сушки одежды	0,9
20	Стиральные машины	0,7
21	Машина швейная	0,2
22	Электрополотенце	0,2
23	Вентиляция	0,6-0,8
24	Кондиционер бытовой	0,7
25	Усилитель давления	0,5
26	Компрессор мембранный	0,8
27	Весы электронные	0,35-0,4
28	Автоматическая телефонная станция	0,2
29	Телеустановка	0,8
30	Оборудование для административной связи	0,3
31	Лабораторное оборудование	0,3-0,45
32	Компьютерное оборудование	0,4
33	Терапевтическое оборудование	0,3-0,5
34	Станки (деревообрабатывающие, шлифовальные, металлорежущие и т.д.)	0,2
35	Насосы	0,6-0,7
36	Компрессоры	0,65
37	Сварочные трансформаторы	0,35

Годовое число часов использования  
расчетного максимума нагрузки,

*T<sub>m</sub>, ч*

Потребители	Нагрузка	
	общая	силовая
2	3	4
Поликлиники Школы - 1-сменные с пищеблоком - 1-сменные без пищеблока - 2-сменные без пищеблока Административные здания с кондиционированием Столовые	1900-2200  800 500-700 2500-3500	  1300-1500 1300-2300 4400-6400 1500-3000

Коэффициенты отражения поверхностей помещения

№/п	Тип покрытия	Коэффициент отражения
1	Оконное стекло	0,08
2	Молочное стекло	0,45
3	Обои желтые	0,4
4	Обои синие	0,25
5	Обои коричневые	0,13
6	Эмаль белая	0,85
7	Побеленный потолок; побеленные стены с окнами, закрытыми белыми шторами	0,7
8	Побеленные стены при незавешенных окнах; побеленный потолок в сырых помещениях; чистый бетонный и светлый деревянный потолок	0,5
9	Бетонный потолок в грязных помещениях, деревянный потолок; бетонные стены с окнами	0,3
10	Стены и потолки в помещениях с большим количеством темной пыли; красный кирпич, не отштукатуренный	0,1

В настоящем документе прошито и пронумеровано 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) листов  
Председатель Совета Партнерства  
НП в области энергетического обследования  
«РусЭнергоАудит»

Решетов Е.В

